



С.А. Бондарук
Кандидат

План график по подготовке ЖФ к ОЗП 2020-2021гг. УСБ

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель директора
 Департамента городского хозяйства
 Администрации города Томска
 _____ С.А. Бондарук
 «13» 07 2020г.

№ п/п	Улица	Дом	Корпус	Литера	Отопление	Наличие возможности промывки и опрессовки	Примечание
1	Парфёнова	20		А	центральное	Бойлер и узел	Примечание Бюджет промывт и опрессован согласно графика УСТЭК до 01.09.2020г. Термометры, манометры, изоляция, присутствуют. Запорная арматура отрезервирована. Тепловой контур к ОЗП 2020-2021гг подготовлен. ОДПУ ТЭ в наличии, терморегуляторы ГВС отсутствуют. Бюджет промывт и опрессован согласно графика УСТЭК до 01.09.2020г.
2	Энергетиков	44		А	центральное	Бойлер и узел	Термометры, манометры, изоляция, присутствуют. Запорная арматура отрезервирована. Тепловой контур к ОЗП 2020-2021гг подготовлен. ОДПУ ТЭ в наличии, терморегуляторы ГВС отсутствуют. Бюджет промывт и опрессован согласно графика УСТЭК до 01.09.2020г.
3	Котовского	8		А	центральное	Бойлер и узел	Термометры, манометры, изоляция, присутствуют. Запорная арматура отрезервирована. Тепловой контур к ОЗП 2020-2021гг подготовлен. ОДПУ ТЭ в наличии, терморегуляторы ГВС работоспособны. Бюджет промывт и опрессован согласно графика УСТЭК до 01.09.2020г.
4	Максима Горького	41			центральное	Бойлер и узел	Термометры, манометры, изоляция, присутствуют. Запорная арматура отрезервирована. Тепловой контур к ОЗП 2020-2021гг подготовлен. ОДПУ ТЭ в наличии, терморегуляторы ГВС отсутствуют. Аварийный
5	Минская	77			центральное	Нет тех. Возможности	Тепловой контур к ОЗП 2020-2021гг подготовлен. Тепловой контур к ОЗП 2020-2021гг подготовлен
6	Невская	112	1		центральное	Нет тех. Возможности	Бюджет промывт и опрессован согласно графика УСТЭК до 01.09.2020г. Термометры, манометры, изоляция, присутствуют. Запорная арматура отрезервирована.
7	Парфенова	20			центральное	Бойлер и узел	Термометры, манометры, изоляция, присутствуют. Тепловой контур к ОЗП 2020-2021гг подготовлен. ОДПУ ТЭ в наличии, терморегуляторы ГВС отсутствуют.

С.А. Бондарук

городского хозяйства
 Эк. № 33-08-1400/2020
 «06» 07 2020г.

						Будет промыт и опрессован согласно графика УСТЭК до 01.09.2020г. Термометры, манометры, изоляция, присутствуют. Запорная арматура отрезверивована. Тепловой контур к ОЗП 2020-2021гг подготовлен. ОДПУ ТЭ в наличии, терморегуляторы ГВС отсутствуют.
8	Республики	167	А	центральное	Бойлер и узел	
9	Судостроителей	13		центральное	Промытга система отопления	Тепловой контур к ОЗП 2020-2021гг подготовлен
10	Рационализаторов	16		котельная	Нет тех. Возможности	Тепловой контур к ОЗП 2020-2021гг подготовлен Будет промыт и опрессован согласно графика УСТЭК до 01.09.2020г.
					Бойлер и узел	Термометры, манометры, изоляция, присутствуют. Запорная арматура отрезверивована. Тепловой контур к ОЗП 2020-2021гг подготовлен. ОДПУ ТЭ в наличии, терморегуляторы ГВС отсутствуют.
11	Тувльская	11		центральное		Аварийный Тепловой контур к ОЗП 2020-2021гг подготовлен.
12	10 км. Салаирского тракта	10		котельная	Нет тех. Возможности	Аварийный Тепловой контур к ОЗП 2020-2021гг подготовлен.
13	Минская	71		центральное	Нет тех. Возможности	Будет промыт и опрессован согласно графика УСТЭК до 01.09.2020г. Термометры, манометры, изоляция, присутствуют. Запорная арматура отрезверивована. Тепловой контур к ОЗП 2020-2021гг подготовлен. ОДПУ отсутствует.
14	Харьковская	85		центральное	Бойлер и узел	